TLP: ORANJE

Notitie

Aan	Klankbordgroep Transitie Allocatie 2.0 Tranche 2
Van	Kemal Kiran, Remco de Kruijk, Thijs Nijland en Bram van Straalen
Datum	1 juli 2022
Onderwerp	Implementatie berichten tijdseries en herzieningsverzoeken met 3 decimalen

Inleiding en doelstelling

Een van de afspraken bij de implementatie van IC276 in Tranche 2 van het Programma Allocatie 2.0 is de aanlevering van volumes in berichten tijdseries ("Measurement Series", N10, N11, N12, N20 en N21) met 3 decimalen. Dit in plaats van het toepassen van een truncate die nu door de meetverantwoordelijken wordt toegepast. De allocatieresultaten zullen na de go-live van IC276 namelijk in 3 decimalen opgeleverd worden, waardoor de truncate niet meer nodig is.

Tranche 2 van het programma Allocatie 2.0 kent echter 2 go-live momenten m.b.t. IC276:

1. Een technische go-live op 18-3-2023
2. Een functionele go-live op 1-4-2023

Deze notitie beantwoordt de vraag welk go-live moment geldt voor deze afspraak m.b.t. de 3 decimalen en welke andere randvoorwaarden gelden.

Afspraken drie decimalen

De generieke afspraken zijn als volgt:

1) Berichten tijdseries elektriciteit

- ***a. Vanaf de eerste kalenderdag (dus 2-4-2023) na de functionele go-live datum van IC276 (i.c. 1-4-2023) stuurt de meetverantwoordelijke berichten met tijdseries elektriciteit ("Measurement Series Notitification", N10, N11, N20 en N21) rekenkundig afgerond op drie decimalen.***
- ***b. Dit geldt voor al deze berichten, ook als ze betrekking hebben op een periode voor 1-4-2023 en ook als het een update betreft m.b.t. een eerder verzonden bericht dat zonder decimalen is verstuurd.***

2) Berichten herzieningsverzoeken

- ***a. Herzieningsverzoeken (die meetgegevens bevatten) volgen de afspraken m.b.t. de berichten met tijdseries. Vanaf de eerste kalenderdag (dus 2-4-2023) na de functionele go-live datum van IC276 (i.c. 1-4-2023) sturen de BRP en de NB berichten met herzieningsverzoeken elektriciteit ("Measurement Series Revision Request", N90) rekenkundig afgerond op drie decimalen.***

b. Dit geldt voor al deze berichten, ook als ze het meetbericht waarop de reclamatie betrekking heeft voor 2-4-2023 is ontvangen en dus geen decimalen bevat.

3) Allocatieberichten. De netbeheerder zal berichten met decimalen die betrekking hebben op een periode/dag voor 1-4-2023 in het allocatieproces afronden, zodat de allocatieberichten E31 en MSCONS geen decimalen bevatten.

Dit betekent concreet:

1. Ad **dagberichten tijdseries elektriciteit** ("Measurement Series Notification" N10, N11 en N12)
    a. Alle dagberichten worden **vanaf 2-4-2023**, onafhankelijk van de dag waar ze betrekking op hebben, rekenkundig afgerond op drie decimalen aangeleverd en als zodanig gevalideerd door de ontvanger (foutcode 776).
    b. Alle dagberichten worden **tot en met 1-4-2023** zonder decimalen aangeleverd (truncate) en als zodanig gevalideerd door de ontvanger (foutcode 677).
2. Ad **maandberichten** tijdseries elektriciteit ("Measurement Series Notification" N20 en N21):
    a. Alle maandberichten worden **vanaf 2-4-2023**, onafhankelijk van de maand waar ze betrekking op hebben, rekenkundig afgerond op drie decimalen aangeleverd en als zodanig gevalideerd door de ontvanger (foutcode 776).
    b. Alle maandberichten worden **tot en met 1-4-2023** zonder decimalen aangeleverd (truncate) en als zodanig gevalideerd door de ontvanger (foutcode 677).
3. Ad **herzieningsverzoeken** na controle meetgegevens ("Measurement Series Revision Request" N90)
    a. Eventueel aanwezige volumes in herzieningsverzoeken m.b.t. dagberichten tijdseries elektrciteit die **vanaf 2-4-2023** zijn verstuurd, worden in drie decimalen aangeleverd en als zodanig gevalideerd door de ontvanger (foutcode 776).
    b. Eventueel aanwezige volumes in herzieningsverzoeken m.b.t. dagberichten tijdseries elektrciteit die **tot en met 1-4-2023** zijn verstuurd, worden zonder decimalen aangeleverd en als zodanig gevalideerd door de ontvanger (foutcode 677).

Product	Bericht	Code	Van	Naar	Datum verzending door MV	# decimalen
E	MSN	N10	MV	NB, BRP	Tot en met 1-4-2023	0
					Vanaf 2-4-2023	3
E	MSN	N11	MV, LNB	NB	Tot en met 1-4-2023	0
					Vanaf 2-4-2023	3
E	MSN	N12	MV	LNB	Tot en met 1-4-2023	0
					Vanaf 2-4-2023	3
E	MSN	N20	MV	NB, BRP	Tot en met 1-4-2023	0
					Vanaf 2-4-2023	3
E	MSN	N21	MV	NB	Tot en met 1-4-2023	0
					Vanaf 2-4-2023	3
					Kalenderdag vanaf 1-4-2023	3

Product	Bericht	Code	Van	Naar	Verzenddatum N10	# decimalen
E	MSRR	N90	NB, BRP	MV	Tot en met 1-4-2023	0
E	MSRR	N90	NB, BRP	MV	Vanaf 2-4-2023	3

Afkortingen

MSN	=	MeasureSeriesNotification
MSRR	=	MeasureSeriesRevisionRequest
N10	=	Dagbericht “allocatiepunt elektriciteit grootverbruik TMT”
N11	=	Dagbericht “net-op-net overdrachtspunt elektriciteit”
		Dagbericht “overdrachtspunt MWNET elektriciteit”
N12	=	Dagbericht “allocatiepunt systeembalans elektriciteit”
N20	=	Maandbericht “allocatiepunt elektriciteit grootverbruik TMT”
N21	=	Maandbericht “net-op-net overdrachtspunt elektriciteit”
N90	=	Herzieningsverzoek na controle meetgegevens